Приложение 3 к приказу Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. № 141

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

«25» марта 2019 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

В период с «14» марта 2019 года по «25» марта 2019 года по адресу: *г. Ярославль, пер. Набережный, д. 24*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «01» марта 2019 года № 53*
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: *Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 173»*
Продолжительность проверки: *в период с 11ч. 00 мин. «14» марта 2019 года по 14 ч. 00 мин. «25» марта 2019 года*
Акт составлен: *в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.*
С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)
Заведующий МДОУ «Детский сад № 173» Скребнева О.В. 14.03.2019 года в 11 час. 00 мин. по)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: *государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Медведев Константин Федорович*
При проведении проверки присутствовали: *заведующий Скребнева О.В.*
Краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты: *здание МДОУ «Детский сад № 173», 2-хэтажное с подвалом, с чердаком, III ст., класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1, площадью – 994,6 м2. Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. В здании предусмотрена естественная вентиляция и вытяжная канальная вентиляция с механическим побуждением (пищеблок). Помещения оборудованы: автоматической установкой пожарной сигнализацией (АУПС), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (СОУЭ) – организация осуществляющая техническое обслуживание ЯОООО ВДПО (договор от 22.01.2018г. № 8359). Здание введено в эксплуатацию в 1963 году. Капитальный ремонт здания детского сада проводился в 2015 году. Здания закреплено за МДОУ «Детский сад № 173» на праве оперативного управления. Максимальное количество сотрудников - 22 чел., воспитанников – 121 чел.* В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

- ~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

- ~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~
- **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:
заведующий Сиробиева О.В

Подпись лиц(а), проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Медведев К.Ф.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» 03 20 19г.

(подпись)

М.Л.П.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ярославской области
Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору № 2

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующий Сиробиева О.В
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» марта 20 19 г. (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)