В период с 19.10.2018 по 08.11.2018 г в МДОУ «Детский сад № 173» во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору № 366 от 15.10.2018 г. проводилась плановая выездная проверка по соблюдению в учреждении обязательных требований пожарной безопасности.

Входе проведения проверки выявлены нарушения. По состоянию на 14.11.2018 г. данные нарушения устранены:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Дата устранения нарушений
1	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями: склад (металлический гараж) (отсутствует расчет)	26.10.2018 г. произведен расчет (расчет прилагается). На гараж металлический прикреплена табличка с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с нормативными требованиями (фото таблички, прикрепленной на гараж металлический прилагается)
2	Дверь коридора первого этажа в лестничную клетку № 2, фиксируется в открытом положении	25.10.2018 г. произведена регулировка дверь. Дверь, после открывания, свободно закрывается. Факторы, препятствующие закрытию двери, отсутствуют.
3	В помещении с приемно-контрольным прибором АУПС и СОУТ отсутствует аварийное освещение.	Установлен прибор аварийного освещения (фото прилагается)
4	Поэтажный план эвакуации 1-го этажа, лестничная клетка № 1, не отражает фактическое место положение (текстовая часть)	Заменены поэтажные планы эвакуации. (фото прилагается)
5	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана без учета	Инструкция о мерах пожарной
	специфики пожарной опасности здания (помещений)	безопасности в здании и помещениях МДОУ «Детский сад № 173» переработана (прилагается).
	В подсобном помещении непосредственно под самим дымовым извещателем (менее 0,5 м) установлен шкаф.	Шкаф, установленный под дымовым извещателем, переставлен. Факторов, закрывающих дымовые извещатели, нет. (фото прилагается)